



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006

г. Симферополь, ул. Павленко 26
(место составления акта)

“ 24 ” 08 20 16 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 58

Симферопольский район,
“ 24 ” 08 20 16 г. по адресу: с. Краснолесье, ул. Парковая, 67.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении мероприятия по надзору Главного государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору, начальника отделения надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы Чипко Павла Михайловича от «03» 08 2016 г. № 58

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье» Симферопольского района Республики Крым ОГРН 1159102029349, ИНН 9109010324

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 дня 22.08.2016 с 13⁰⁰ по 15⁰⁰ 24.08.2016 с 09⁰⁰ по 10⁰⁰

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) завершающий проверку

09.08.2016

Михайлова И.А.

В

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер требования прокурора (его заместителя) о проведении внеплановой проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор отделения надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым капитан внутренней службы Крот Максим Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: Заведующая МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье» Лунина Н.П. Заведующая хозяйством МБДОУ «Детский сад «Теремок» ответственный за ПБ с. Краснолесье» Малышева Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Не предоставлены акты проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	<u>Заведующая хозяйством МБДОУ «Детский сад «Теремок» ответственный за ПБ с. Краснолесье» Малышева Н.А.</u>
2.	Помещения МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	<u>Заведующая хозяйством МБДОУ «Детский сад «Теремок» ответственный за ПБ с. Краснолесье» Малышева Н.А.</u>

1. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

2. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

3. Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Объяснение Заведующей хозяйством МБДОУ «Детский сад «Теремок» ответственного за ПБ с. Краснолесье» Малышевой Н.А.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



М.А. Крот

Объяснение Заведующей хозяйством МБДОУ «Детский сад «Теремок» ответственного за ПБ с. Краснолесье» Малышевой Н.А.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



М.А. Крот

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая хозяйством МБДОУ «Детский сад «Теремок» ответственный за ПБ с. Краснолесье» Малышева Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“14” августа 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)