



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail:simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»:8 (3652) 55-09-04

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» С. КРАСНОЛЕСЬЕ» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 40 от «18» февраля 2022 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецова А.Н., по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Краснолесье, ул. Парковая 67 а

В период:

02.03.22 с 11 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.
04.03.22 с 14 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенант внутренней службы Гашко Яна Игоревна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№57) на наружную лестницу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,0 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2023г.	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на втором этаже наружная лестница (лестница 3-го типа) из помещения спальни (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2023г.	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на втором этаже при выходе из помещения спальни (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) на наружную лестничную клетку, допускается перепад высот менее 45 см, а именно 20 см (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2023г.	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 на втором этаже при выходе из	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	01.03.2023г.	

<p>помещения спальни (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) ограждения наружной лестницы не оборудованы вертикальными элементами (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>требованиях пожарной безопасности"</p>		
<p>5. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№57) в помещение игровой (№56) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.03.2023г.</p>	
<p>6. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой (№56) в коридор (№55) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.03.2023г.</p>	
<p>7. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№64) в спортивный зал (№65) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.03.2023г.</p>	
<p>8. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 окно установленное на лестничной клетке (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1.7 м от уровня площадки лестничной</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.03.2023г.</p>	